

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Смоленской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Смоленск, ул. Багратиона, д.3 тел./факс 8(4812) 20-23-23,
gu.mchs.smol@yandex.ru т. доверия 34-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Краснинского района
(наименование органа государственного пожарного надзора)

216100, Смоленская область, Краснинский район, пгт. Красный, ул. Ленина д.6
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Акт № 7/0002

по результатам рассмотрения заявления

“31” августа 2017 года

пгт. Красный
(место составления акта)

12 ч. 00 мин.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Краснинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области Егоров Александр Валентинович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование, рассматривавшего заявление)

в период с 11 ч 00 мин. “31” августа 2017 г. по 12 ч 00 мин.
“31” августа 2017 г. проведено обследование документов, объекта защиты

заинтересованного лица на территории, в здании музыкальной школы Муниципального бюджетного Учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. Красный» Смоленской области

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (ых) по адресу: Смоленская область, Краснинский район, пос.Красный, ул.Интернациональная, д.24

при обследовании совместно с директором Муниципального бюджетного Учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. Красный» Смоленской области Павлюченковой Людмилой Владимировной

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Здание музыкальной школы Муниципальное бюджетное Учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств п. Красный» Смоленской области – одноэтажное, 1966 года постройки (Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 4.1), общая площадь составляет 187,5 кв.м. Фундамент бутовый; стены бревенчатые обложенные кирпичом; перегородки деревянные, тесовые, кровля – двухскатная, шиферная по деревянным стропилам. Отопление индивидуальное газовое. Вентиляция естественная.

Здание V степени огнестойкости. Класс пожарной опасности строительных конструкций: несущие стержневые элементы - КЗ; стены наружные с внешней стороны КЗ; стены, перегородки, перекрытия КЗ. Предел огнестойкости строительных конструкций: несущие элементы здания не нормируется; наружные ненесущие стены не нормируется; перекрытия чердачные не нормируется. Класс конструктивной пожарной опасности здания СЗ.

Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения людей в случае пожара 2-го типа. АПС и СОУЭ установлена ООО «ЭПОС-ПРОЕКТ» (лицензия № 67-Б/00050 от 23.07.2015). В состав установок АПС и СОУЭ входят: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-3»-1шт.; извещатель дымовой пожарный «ИП-212-141М»-23шт.; извещатель пожарный ручной «ИПР513-10»-2шт.;

оповещатель звуковой пожарной «Маяк-12-3М»-3шт.; оповещатель световой пожарной Молния-12 «ВЫХОД»-3шт. Акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию ООО «ЭПОС-ПРОЕКТ» от 11.08.2017 б/н. Заключен договор по обслуживанию и ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях с ООО «ЭПОС-ПРОЕКТ», договор №01/ТО от 09.01.2017, сроком на 1 год - срок действия по 31.12.2017.

Установлен модуль коммуникатор «Тандем-2М» 20.06.2014 Смоленским городским отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». Подключено и взято на обслуживание Смоленским городским отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (лицензия №1-Б/00059 от 13.04.2012) - договор №101 от 11.01.2017, сроком на 1 год - срок действия по 31.12.2017.

Проведена проверка срабатывания дублирующего сигнала АПС на приемник объектовый «Термит» 32 ПСЧ ФГКУ «ОФПС по Смоленской области», адресный номер объекта в базе 9107247225, совместно с командиром отделения 32 ПСЧ ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Морозовым М.В. Вывод: при срабатывании АПС сигнал поступил на приемник объектовый «Термит» 32 ПСЧ ФГКУ «ОФПС по Смоленской области».

Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения – огнетушителями: ОП-4 в количестве 2 шт, ОП-5 в количестве 2 шт, ОПУ-5 в количестве 2 шт. Учёт первичных средств пожаротушения ведётся в специальном журнале. Инструкция по мерам пожарной безопасности разработана 11.01.2016.

Противопожарный инструктаж с работниками проводится 2 раза в год. Учёт противопожарного инструктажа ведётся в специальном журнале. Директор Муниципальное бюджетное Учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств п. Красный» Смоленской области Павлюченкова Людмила Владимировна прошла обучение по программе пожарно-технического минимума в Учебно-методическом центре СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» (удостоверение №319 от 28.04.2015). Лицом, ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности, назначена преподаватель Муниципальное бюджетное Учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств п. Красный» Смоленской области Нестеренкова Татьяна Николаевна, прошла обучение по программе пожарно-технического минимума в Учебно-методическом центре СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» (удостоверение №317 от 28.04.2015).

Из здания имеется 2 эвакуационных выхода, ведущих непосредственно наружу. Двери выходов открываются по направлению эвакуации. Пути эвакуации обозначены знаками пожарной безопасности, соответствуют предъявляемым требованиям.


Источники наружного противопожарного водоснабжения: пожарный гидрант на расстоянии 50 метров, пожарный гидрант на расстоянии 90 метров. Испытаны 32 ПЧ «ОФПС по Смоленской области» 17.04.2017 (Акты проверки технического состояния противопожарных гидрантов б/н от 17.04.2017).

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности, приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)


2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
	Нарушений не выявлено	

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

Павлюченкова Л.В.		
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)		(подпись)
« 31 » августа 20 17 г.		

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Павлюченкова Л.В.		
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))		(подпись)

Вывод по результатам обследования:

здание музыкальной школы Муниципальное бюджетное Учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств п. Красный» Смоленской области», расположенное по адресу: Смоленская область, Краснинский район, пос. Красный, ул.Интернациональная, д.24 соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности и может быть использовано для проведения заявленного вида деятельности.

« 31 » августа 20 17 г.

Обследование проводил:

Начальник ОНД и ПР Краснинского района
УНД и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области
Егоров А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 31 » августа 20 17 г.



<*> место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору